Государственное унитарное предприятие «Московский городской центр дезинфекции»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: г. Москва, Ярославское ш., д. 9.,стр.1
Телефон, факс: (499) 183-50-38 E.mail: ilc@mgcd.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510439

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990
ИНН/КПП 7716082078/771601001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1613Сомч от04 марта 2019г.

Наименование пробы (образца)	Смывы из систем вентиляции и кондиционирования
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	ДС №6 ГУП МГЦД 129337 г.Москва, Ярославское шоссе. д.9 Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб - Вихров Д.А. Врач- эпидемиолог
Дата отбора пробы (образца)	28.02.19
Дата доставки пробы (образца)	28.02.19
Цель отбора, исследований	Оценка смывов бактериальной контаминации воздухонесущих поверхностей вентиляционных систем и систем кондиционирования до и после проведения очистки и дезинфекции
Объект, где производился отбор пробы (образца)	ГБОУ Школа №305, г. Москва, Путевой проезд, д. 10 "А" (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	Сомч - 6282-6285/6286-6289-2019
НД на метод отбора	Приказ № 107 от 12.08.2004 г.
Условия транспортировки	Автотранспорт,укладка-контейнер
Условия хранения	не хранятся
Дополнительные сведения	ППК, 0,5% р-р ЭкстраДез, орошение, экспозиция 30 мин
Лицо ответственное за оформление данного протокола	Подпись О.В. Яшкина Ф.И.О.
Руководитель ИЛЦ	Подпись М.А. Фалеев Ф.И.О.
	М.П.

Код пробы (образца): Сомч - 6282-6285/6286-6289-2019

Регистрационный № смыва (по лаб. журналу), вид смыва			Наименование места отбора смыва	Результаты* микробиологического исследования смывов (ОМЧ – КОЕ/100 см^2)		
до очистки	после очистки	после дезинфекции		до очистки	после очистки	после дезинфекции
6282	-	6286	Вытяжка пищеблока	90	-	0
6283	-	6287	Решётка вентиляции	65	-	0
6284	-	6288	Приточка П-1 подвал	80	-	0
6285	-	6289	Воздухозаборник	105	-	0

НД на методы исследований: Методические указания МУ 2657-82 от 31.12.1982г.

Примечание. * КОЕ – колониеобразующие единицы

Частичная или полная перепечатка протокола не допускается без разрешения испытательного центра.
Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Исследования проводили:		
Должность: лаборант	Ф.И.О. Баланова И. В.	Подпись
Ф.И.О. заведующего лабораторией Бабаян Т. А.		Подпись

Окончание протокола

Общее количество страниц – 2.